

5. 측정결과

■ 실내공기질 관리법 시행규칙 [별지 제1호서식] <개정 2020. 4. 3.>

신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상 호 (사업장명칭)	서희건설 (목포 석현 서희스타힐스 조합아파트 신축공사)				성명(대표자)		곽선기외1		
	주 소	전남 목포시 도룡길 48								
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모							
			59 m'	74 m'	84 m'	m'	m'	m'		
측 정 자	상 호	㈜대한생활환경시험원				등 록 번 호		607-86-07939		
	주 소	부산광역시 동래구 아시안드대로255번길 9-1, 201호 (전화번호: 051-557-6907)								
공동주택 공기질 측정결과 (단위 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$)										
항목	측정일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈 (Bq/m ³)
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	08월 21일 (13 : 25)	101 동 305 호	남서향	0.4	357.0	124.3	4.5	6.0	4.5	
2지점	08월 21일 (13 : 35)	102 동 2105 호	남서향	0.5	389.0	115.3	5.7	7.7	5.7	
3지점	08월 21일 (13 : 40)	103 동 1104 호	남서향	0.5	433.2	130.2	9.7	6.8	17.9	
4지점	08월 21일 (13 : 50)	104 동 1901 호	남향	0.3	359.9	100.2	10.8	8.1	19.1	
5지점	08월 21일 (14 : 00)	104 동 203 호	남향	0.6	516.8	106.8	9.7	6.8	17.9	
6지점	08월 21일 (13 : 25)	105 동 1002 호	남향	0.3	359.2	89.6	10.7	8.0	19.0	
7지점	08월 21일 (14 : 05)	106 동 1001 호	남향	0.5	836.4	120.3	31.9	39.4	20.3	
8지점	08월 21일 (14 : 15)	107 동 903 호	남동향	0.5	493.5	99.4	13.1	18.1	22.0	
9지점	08월 21일 (14 : 24)	108 동 1003 호	남향	0.7	468.0	105.0	18.8	26.9	19.1	
10지점	08월 21일 (14 : 30)	109 동 2106 호	동향	0.5	545.9	111.3	21.9	30.4	22.1	

■ 실내공기질 관리법 시행규칙 [별지 제1호서식] <개정 2020. 4. 3.>

공동주택 공기질 측정결과 (단위 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$)										
항목	측정일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈 (Bq/m ³)
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
11지점	08월 21일 (15 : 05)	110 동 1804 호	남서향	0.2	261.6	78.4	18.2	7.1	13.3	
12지점	08월 21일 (15 : 15)	111 동 306 호	동향	0.5	350.9	89.5	19.8	8.1	23.3	
13지점	08월 21일 (15 : 25)	112 동 202 호	남향	0.6	412.6	99.4	16.4	10.3	14.5	
평 균				0.5	444.9	105.4	14.7	14.1	16.8	-

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2020- -

제출자: 서희건설



목포시청장장 귀하

4. 측정결과

■ 실내공기질 관리법 시행규칙 [별지 제1호서식] <개정 2020. 4. 3.>

신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상 호 (사업장명칭)	서희건설 목포 석현 서히스타힐스 조합아파트 신축공사				성명(대표자)		곽선기외1			
	주 소	전남 목포시 도룡길 48									
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모								
			59 m'	74 m'	84 m'	m'	m'	m'			
측 정 자	상 호	1,186 세대				328 세대	405 세대	453 세대	세대	세대	세대
	주 소	(주)대한생활환경시험원				등 록 번 호		607-86-07939			
		(전화번호: 051-557-6907)									

공동주택 공기질 측정결과 (단위 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

항목	측정일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈 (Bq/m ³)
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	200 이하
1지점	8월 21일 (16 : 52)	102 동 102 호	남향	-	-	-	-	-	-	88.4
2지점	8월 21일 (14 : 27)	108 동 102 호	남향	-	-	-	-	-	-	74.5
3지점	8월 21일 (15 : 16)	109 동 105 호	남서향	-	-	-	-	-	-	102.9
4지점	8월 21일 (15 : 55)	110 동 103 호	남동향	-	-	-	-	-	-	106.4
5지점	8월 21일 (16 : 30)	111 동 103 호	남향	-	-	-	-	-	-	141.2
평 균				-	-	-	-	-	-	102.7

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2020 년 월 일

제출자

서희건설



목포시청장 귀하