

4. 측정결과

■ 실내공기질 관리법 시행규칙 [별지 제1호서식] <개정 2020. 4. 3.>

신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고)										
시 공 자	상 호 (사업장명칭)	서희건설 (수완센트럴시티 서히스타힐스 신축공사)				성명(대표자)		곽 선 기		
	주 소	광주시 광산구 고봉로 16번길 63								
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모							
			72 m²	84 m²	m²	m²	m²	m²		
측 정 자	상 호	㈜대한생활환경시험원				등 록 번 호		607-86-07939		
	주 소	부산광역시 동래구 아시아드대로255번길 9-1, 201호 (전화번호: 051-557-6907)								
공동주택 공기질 측정결과 (단위 : µg/m³)										
항목	측정일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향						라돈 (Bq/m³)	
권고기준	-	-	-						200 이하	
1지점	06월 28일 ( 14 : 10 )	101 동 201 호	남동향	-	-	-	-	-	밀폐	162.2
									환기	56.3
2지점	06월 28일 ( 14 : 20 )	102 동 1102 호	남동향	-	-	-	-	-	밀폐	129.2
									환기	21.3
3지점	06월 28일 ( 14 : 29 )	103 동 1001 호	남향	-	-	-	-	-	밀폐	171.6
									환기	21.1
4지점	06월 28일 ( 15 : 54 )	104 동 2401 호	남동향	-	-	-	-	-	밀폐	111.9
									환기	21.0
5지점	06월 28일 ( 16 : 10 )	106 동 202 호	남동향	-	-	-	-	-	밀폐	112.9
									환기	25.8
6지점	06월 28일 ( 16 : 25 )	107 동 1501 호	남향	-	-	-	-	-	밀폐	143.5
									환기	24.0
평 균				-	-	-	-	-	밀폐	138.6
									환기	28.2

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2021년 7월

제출자 : 서희건설



광산구청장 귀하