

■ 실내공기질 관리법 시행규칙 [별지 제1호서식] <개정 2020. 4. 3.>

신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고)								
시 공 자	상 호 (사업장명칭)	(주)서희건설 (김해 무계 서희스타힐스 아파트 신축공사)			성명(대표자)		곽선기외1	
	주 소	경남김해시 무계동 194-1번지외 18필지						
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모					
			59 m ²	71 m ²	84 m ²	m ²	m ²	m ²
	380 세대	129 세대	176 세대	75 세대	세대	세대	세대	
측 정 자	상 호	(주)대한생활환경시험원			등 록 번 호		607-86-07939	
	주 소	부산광역시 동래구 아시안드로255번길 9-1, 201호 (전화번호: 051-557-6907)						

항목	측정일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈 (Bq/m ³)
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	05월 04일 (13 : 10)	101 동 2001 호	남향	1.3	464.0	98.1	14.4	22.2	88.3	
2지점	05월 04일 (13 : 20)	102 동 1002 호	남향	1.1	551.8	107.5	12.0	18.6	83.3	
3지점	05월 04일 (14 : 15)	103 동 1006 호	동향	1.7	624.9	123.6	30.6	42.7	173.8	
4지점	05월 04일 (14 : 22)	104 동 203 호	동향	1.5	720.3	89.1	51.5	101.0	147.8	
5지점	05월 04일 (14 : 27)	105 동 204 호	남동향	3.2	872.8	93.0	64.3	132.7	144.8	
평 균				1.8	646.8	102.3	34.6	63.4	127.6	-

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2020년 6월 1일

제출자 : 서희건설

12월 24일 (인)

김해 시장 귀하